


Rozdzielnica: R1



Numer obwodu	1	2	3	4	5	7	8
opis	zasilanie	obciążenie	transformator	grzejnik 230 V	grzejnik 230 V	osłonięcie	osłonięcie
oznaczenie obw.	---	---	R/L	R1/G/1	R1/G/2	R1/O1	R1/O2
Mod [W]	---	---	---	1650	1650	80	50
Przewód	YDY 5x10	DY 10	DY 1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5

UKŁAD SIECI - TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - szybkie wyłączenie zasilania

Inż. Andrzej Kowalski 82-500 Kwidzyn Morza ul. Korzeniowska 220 nr upr. POM/0012/P.OE/04 kom.: 0603527339	Oprac.: inż. Andrzej Kowalski		05-2017	Typ projektu Rozbudowa oświetlenia komunalnego w m. Zajezierze -remont domu przedpożebowego	Skłó:---
	Sprawdz.: -----				
Investor Miejsko i Gmina Szum ul. Mickiewicza 39 82-400 Szum	Adres Zajezierze dz. 247/2		Typ rysunku Rozdzielnica R-1	Nr. Arkusza E2	