Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 30, 82-400 Sztum
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01 / 02, (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00

SENIOR +

Sztum, dnia 18.10.2017 r.

RI.271.21.2017

Nazwa zadania: „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod Klub Senior +"

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ 1

Pytanie nr 1
Prosimy o wyjaśnienie, gdzie należy włączyć wewnętrzny WLZ z rozdzielni Klubu Seniora?

Odpowiedź nr 1
Zgodnie z warunkami przyłączenia P/17/052002 należy przygotować i zainstalować szafkę złączowo pomiarową zlokalizowana przy złączu ZK-253. Projektowany WLZ z rozdzielnicy wprowadzić do szafki złączowo-pomiarowej. Szafkę zasilić z ZK-253. W robotach uwzględnić w/w montaż. W przedmiarze robót nie uwzględniono montażu szafki złączowo-pomiarowej gdyż na tym etapie warunki nie były jeszcze wydane i nie ustalona granica stron (zakres prac).

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

.....

Kierownik Zamawiającego