PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 573

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
82 - 500 Kwidzyn, ul. Chopina 40
tel. 55 279 38 15 fax 55 279 22 49
e-mail:psse.kwidzyn@pis.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY - **Laboratorium Badania Wody**
Laboratorium akredytowane przez PCA, Nr akredytacji AB 573

Data sporządzenia sprawozdania:	14-05-2015
Strona / Stron:	1 / 1

SE.L – 52 / 4710 / 94 / 15

Powiatowa Stacja San.-Epid. w Malborku
Wpł. dn. 2015 -05- 14
L.dz. 2302/15/LK

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 95 / 52 / 15

Opis próbki: woda do spożycia.
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku 82-200 Malbork ul. Słowackiego 64.
Numer protokołu pobrania próbki: 69 / IK / 15.
Miejsce i data pobrania: bud. mieszkalny gm. Sztum 82-400 Pietrzwałd 30; 2015-05-12.
Próba pobrana przez: asystent Sekcji Higieny Komunalnej Iwona Knut.
Metoda poboru: IR_HK_12_01.
Cel poboru: monitoring kontrolny.
Data przyjęcia próbki do laboratorium: 12-05-2015.
Data rozpoczęcia / zakończenia badań: 12-05-2015 14-05-2015.
Numer próbki: 95.
Stan próbki dostarczonej do laboratorium: brak uwag.
Opis miejsca pobrania próbki: kuchnia.

WYNIKI BADAŃ

Wskaźniki fizykochemiczne:

Lp.	Nazwa oznaczenia		Metoda badania	Jednostka	Wynik ± Niepewność[1]
1	Mętność	A	PN - EN ISO 7027:2003, pkt 6.	NTU	0,31 ± 0,05
2	Barwa		PN - EN ISO 7887:2012	mg/l Pt	10
3	Zapach		PB_52_03 ed. 1 z 06-04-2007r. wg PN-72/C-04557	-	akceptowalny
4	pH	A	PN - EN ISO 10523:2012	-	7,3 ± 0,1
5	Przewodność, 25°C	A	PN - EN 27888:1999	µS/cm	675* ± 2
6	Amonowy jon	A	PN-C-04576-4:1994	mg/l	0,12 ± 0,03

Wskaźniki bakteriologiczne:

Lp.	Nazwa oznaczenia	[jednostka]	Metoda badania	Wynik ± Niepewność[1]
1	Liczba bakterii grupy coli	[jtk/100ml]	PN -EN ISO 9308-1:2014-12 (E)	0
2	Liczba *Escherichia coli*	[jtk/100ml]		0

A - metoda akredytowana; 1- niepewność rozszerzona dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek; *- temp. pomiaru 18,5°C, metoda z automatyczną kompensacją temperatury do 25°C.

MŁODSZY ASYSTENT Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Kwidzynie
Autoryzacja: .....
mgr inż. Ewa Romaniuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
na podstawie sprawozdania nr 95 /52/ 15
stwierdza przydatność wody do spożycia.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku
Małgorzata Siedlarek

Zatwierdził: .....
mgr Katarzyna Król
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Otrzymują:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku.
2. a / a

UWAGA !!!
1. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Kwidzynie wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu (próbek)
3. Klient ma prawo do skargi w okresie 14 dni od otrzymania sprawozdania.