Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00

Sztum, dnia 28.12.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (7)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego"** w ramach Projektu *„Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

nr sprawy: RI.271.17.2017

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie Nr 1

W treści Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Miasta i Gminy Sztum oraz w treści Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Miasta Malbork, Zamawiający określił, iż w istniejących oprawach ozdobnych typu 01 Vera, 04 Ares, 06 Andromeda oraz OW należy wymienić wkłady wyposażone w sodowe źródła światła na wkłady z źródłami światła LED. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy rynku należy stwierdzić, iż żadna firma nie oferuje takiego rozwiązania jako standardowe, więc w/w wkłady musiałyby być przygotowane na specjalne zamówienie. Ponadto producenci proponują bardzo krótkie terminy gwarancji na wkłady z źródłami światła LED, gdyż wkład zamontowany w używanej oprawie nie będzie prawidłowo zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. W związku z tym oferent musi przewidzieć, że w trakcie 7 letniego okresu gwarancyjnego taki wkład będzie musiał zostać wymieniony przynajmniej dwukrotnie po okresie gwarancji. W konsekwencji zastosowanie wkładu z źródłem światła LED będzie rozwiązaniem droższym, niż wymiana całej ozdobnej oprawy.
Z uwagi na powyższe proponujemy, aby w załącznikach 1.1 oraz 1.2 do SIWZ Zamawiający wymagał wymianę całych opraw ozdobnych 01 Vera, 04 Ares, 06 Andromeda oraz OW a nie wymianę samego wkładu.
Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia dokonał rozeznania rynku odnośnie dostępności i produkcji wkładów LED do opraw ozdobnych.
Powyższe wkłady LED są produkowane i dostępne u różnych producentów, a okres gwarancji udzielany przez producenta może być dłuższy aniżeli Zamawiający wymaga w SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.1 oraz 1.2 do SIWZ.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein

.....

Kierownik Zamawiającego