Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579-22-11-332, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00

RI.271.1.2018 Sztum, dnia 24.01.2018 .

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie oraz Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie"**

Pytanie 1

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo szczegółowy wskazując na konkretny model trawy, konkretnego producenta. Poprzednio ogłoszony przetarg zakończyły się unieważnieniem z powodu braku oferentów. Pomimo, tych doświadczeń Zamawiający cały obstaje przy bardzo wygórowanych parametrach sztucznej trawy co niewątpliwie ma wpływ na dostępność projektu. W związku z tym prosimy dopuszczenie do przetargu sztucznej trawy z poniższymi parametrami, które są bardzo zbliżone do obecnie wymaganych. Zgoda na poniższe parametry oraz dokumenty pozwoli na zwiększenie grona oferentów oraz na zaproponowanie bardziej korzystnych cen.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

a) skład włókna: polietylen (PE) 100%
b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), przy czym w jednym pęczku 50% włókien wzmocnionych symetrycznie wtopionym rdzeniem i 50% włókien kręconych – teksturowanych
c) wysokość włókna: 40mm
d) grubość włókna: 50% włókien min. 320µm, 50% włókien min. 120µm,
e) ciężar włókna – Dtex: min. 17.500,
f) gestość trawy: min. 240.000 włókien/m2
g) ilość pęczków: min. 10 000/m2
h) waga całkowita trawy: min. 3000 g/m2
i) kolor: 2 odcienie zieleni,

Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące trawy syntetycznej.

Pytanie 2

W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o wartości przeznaczonego budżetu brutto.

Odpowiedź 2

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP „bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr [illegible]
Zastępca Burmistrza

.....

Kierownik Zamawiającego