MIASTO I GMINA
SZTUM

Sztum, dnia 28.04.2017 r.

RI.271.4.2017

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (1)

Dotyczy: „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy szkole Podstawowej w Gościszewie"

PYTANIE NR 1

1. Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

PYTANIE NR 2

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009?

NAWIERZCHNIA SPORTOWA LINOLEUM 4,0 mm


I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

- Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
- Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- **ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm**


II. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm



III . PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ



Proponowane podłogi posiadają badania wszystkich **13-tu parametrów** wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie CE, z podziałem tych parametrów na istotne dla:
- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak CE wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika", daleko wybiega poza okres gwarancji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

1. Zaprojektowana podłoga sportowa winna spełniać wymogi normy PN-EN 14904, jako certyfikowany system podłogowy w pełnym zakresie obowiązujących przepisów technicznych oraz aktów normatywnych wymaganych dla podłóg - posadzek sportowych (m. in. poprzez spełnienie wymogów dotyczące parametrów: bezpieczeństwa ćwiczących, zdrowia ćwiczących, komfortu ćwiczących, trwałości podłogi).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

2. Zaproponowana podłoga sportowa winna spełniać wymogi normy PN-EN 14904.
   Zamawiający wymaga aby zastosowana podłoga sportowa była zgodna z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania ww. podłogi wymagane będzie obniżenie płyty żelbetowej, tak aby utrzymać poziom posadzki zgodnie z projektowaną rzędną.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

.....

Kierownik Zamawiającego